浙江泛亚保健食品有限公司

压缩空气设备系统采购招标公告

一、项目概况

招标人：浙江泛亚保健食品有限公司

地址：浙江省嘉兴市平湖市经济技术开发区新群路 1938 号

招标内容：无油空压机设备系统

招标周期：2026 年 03 月 24 日—2026 年 04 月 05 日

二、技术质量要求

1、具体要求

1.1 系统主要设备要求

序号	设备名称	品牌要求	功率(kw)	气压(MPa)	气量（m^3/min)	冷却方式	型式	数量	备注
1	水润滑（喷水）无油螺杆空压机(100%无油)	国内知名品牌	55	≧0.8	≧10	风冷	变频	1	
2	水润滑（喷水）无油螺杆空压机(100%无油)	国内知名品牌	75	≧0.8	≧13	风冷	变频	1	

1.2 空压机具体要求

URS013	电机适用电源：380V/3Φ/4 Wire 50HZ。空压机轴功率公差±4%；绝缘等级 CLASS：F ；温升等级：B；功率因素：94%以上；效率：94%以上（要求为整个转速调节范围内）；符合 EMC、CE 标准。	必需	√
URS014	变频器：额定输出容量：依本空压机电机选用。适用电机容量：依本空压机电机选用。功率因素：95%；额定输入电压：容许压降三相 380V±5%；变频调节范围：40%-100%；抑	必需	√

	制谐波，总谐波符合 IEEE-519 规定；过高/低压的保护；启动/运转电流过高的保护；变频器输出端之接地故障保护；变频器过温保护；电动机过载保护；失速保护。		
URS015	微电脑控制系统，实现对空压机的系统控制：能实现空压机的监控、不同负荷的控制模式、各种异常的报警记录、数据存储和具有远程通讯接口（满足远程监控和控制），具有中文液晶屏。有电流显示功能。	必需	√
URS016	微程序操作系统可对故障诊断准确快速，液晶显示屏，用语言表达：易损件的使用时间及剩余寿命时间、保养、预警、异常停机的故障部位、故障原因及维修对策。这样，避免在生产操作中，突发性故障会对压缩机造成重大影响。同时提供了监控功能和自动诊断功能确保了空压机的正常运行，避免空压机故障对生产的影响。	必需	√
URS017	在以下任何一种情况发生时，机组应能自动停机。（1）电机超电流；（2）电压过高或过低；（3）缺相保护；（4）相序保护。任何一种保护都要求自动复位，并显示和储存警报信息量。	必需	√
URS018	断电后有记忆数据的功能，同时具有瞬时断电自动恢复功能。	必需	√
URS019	设定项目：排气压力 、压力带上下限、运行时间限定。显示项目：机头排气温度、排气压力、运转时间、齿轮箱油压（无油机）。报警项目：机头及电机温度高、传感器异常，压力不合要求、负荷异常、内部机械故障等。	必需	√
URS020	1.主控制器需需采用国际知名品牌。2.保证环境温度 45℃以下不停机。3.吸气过滤器：3μm 过滤效率 99%。	必需	√
URS021	能满足设备系统化，远程控制等功能。		

1.3 组合式空去干燥机

设备名称	品牌要求	形式	处理气量（m³/min）	处理后空气固体颗粒物	处理后空气含油量	处理后空气露点	数量	备注
干燥机	国内一线品牌	冷干燥机 +微热吸干机+三级过滤的组合	≧10-13	一级	一级	≦-20℃	2 套	

1.4 储气罐

设备名称	工作压力 (MPA)	容积（m³）	材质	数量

压缩空气储气罐	1	1	碳钢	2

2、投标方安装压缩空气系统必须由有安装压力容器资质的安装单位安装，投标方负责为系统的压力容器报检注册并取得压力容器使用证。简单压力容器必须有简单压力容器证明和注明是简单压力容器的标牌，否则乙方按压力容器报检注册取得压力容器使用证。

3、投标方为压缩空气系统的压力表、安全阀提供第一次报检。

4、投标方负责免费保养一次空压机

5、控制系统：系统应具备远程监控接口，用于后期配置中央智能控制系统，实现多台空压机、干燥机的联动控制。

6、安装与调试

6.1 安装

空压机和储气罐应安装在单独、通风良好的站房内，并采取必要的减振和隔音措施。设备布局应留有足够的维护空间。

6.2 调试

投标方负责完成所有设备的单机调试。调试内容包括：设备启动、系统运行参数设定、连续运行测试（至少 72 小时）。

7、测试与验收

7.1 验收

验收分为初步验收（现场测试通过后）和最终验收（系统稳定运行一个月后）。最终验收合格后，双方签署最终验收报告，并开始计算质保期。

8、供货范围

8.1 投标人需提供完整的系统解决方案，包括但不限于：

核心设备：无油变频螺杆空压机、干燥机、过滤器、储气罐。

8.2 技术文件

供应商应随投标文件及设备交货提供以下技术文件（但不限于）：

设备详细的技术说明书、操作手册、维护手册。全套图纸：设备基础图、管道布置图（含冷却水系统）、电气原理图、控制系统图。产品质量证明文件：合格证、特种设备制造许可证（储气罐）、性能检测报告、产地证明等。外购件（如电机、水冷器）的制造商资料及合格证明。

8.3 技术服务

技术培训：供应商需对业主的操作和维护人员进行全面培训。售后服务：提供 7x24 小时技术支持，故障响应时间不超过 4 小时，需到场维修时间不超过 24 小时。质量保证：整个系统质保期自最终验收合格之日起不少于 2 年。空压机主机等核心部件应有更长的保修期。

三、投标人资格

1. 具有合法生产/经营资质
2. 近三年无不良信用记录
3. 财务状况良好

四、报名方式

网络预报名：2026 年 04 月 05 日前将资质文件发至邮箱

书面资料提交截止：2026 年 04 月 05 日

五、联系方式

联系人：沈女士/钟女士

电话：18069695980 / 17757335032

邮箱：hnshen@bioasia.com.cn / jhzhong@bioasia.com.cn

六、评标方法

本项目采用综合评分法，具体评标标准详见招标文件。

投标文件

一、投标函

致：浙江泛亚保健食品有限公司

我方已仔细研究贵方二级反渗透设备采购招标文件，愿意按招标文件要求参与投标，并承诺：

1. 投标报价为含税到场安装调试价格，技术参数符合招标文件要求。
2. 设备外观整洁光洁、使用材质均符合 GMP 及甲方技术要求
3. 供货期：____天（时间短的优先）。
4. 账期承诺：____天（账期长的优先）。

投标人（盖章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：_____

二、报价单

项目	内容
投标单价（含税含到场安装调试）	附分项明细
税率	_____%
运输方式及费用承担	
装卸费用及承担	
安装调试费用及承担	
账期	_____天
预付款比例（如有）	_____%

备注：

- 单价包含：货款、运输费、装卸费、安装调试费、税费等所有费用。
- 调价机制：如市场价格波动超过 ± 15%，双方协商调整。

三、资质证明文件

1. 营业执照副本复印件（加盖公章）
2. 生产/经营许可证复印件（加盖公章）
3. 法定代表人授权委托书原件（加盖公章）
4. 授权代表身份证复印件（加盖公章）

5. 近三年内无不良记录声明

6. 最近一期审计报告、企业信用报告

四、技术响应文件

1. 产品质量标准符合性声明

2. 技术/商务偏离表

针对招标文件中的技术参数逐条应答，并注明支撑材料页码。若存在偏离，需明确标注。

3. 项目实施方案

包括供货方案、安装调试计划、售后服务方案（如维修响应时间、质保期）、培训方案等

4. 生产资质（如是特种设备需提供制造文书和特种设备生产许可证）、产品合格证书

5. 生产工艺及质量控制说明

五、服务承诺及加分项响应

评分项	**投标人响应**
售后服务承诺（20 分）	1. 质量问题退换货承诺: 2. 响应时间: 3. 技术支持：_____
企业规模及生产能力（0-10 分加分项）	企业类型: □大型国企（5 分） □外企（4 分） □民营企业（3 分）
付款方式及账期（0-10 分加分项）	账期：_____天（账期长的优先） 预付款比例：_____%（比例低的优先）
优先供货权及原材料备货(0-10 分加分项)	是否承诺优先供货：□是 □否 是否承诺原材料备货：□是 □否
调价机制（0-10 分加分项）	是否接受±15%调价机制：□是 □否 是否承诺主动降价时给予更多订单：□是 □否

六、其他文件

如有其他有利于评标的证明材料（如获奖证书、客户评价、ISO 认证等），可在此列明并附后。

七、投标文件装订及递交要求

装订：按上述顺序装订成册，正本 1 份，副本 1 份

密封：报价单单独密封，其他文件密封为一册；封口处加盖公章

递交截止时间：2026 年 04 月 05 日

递交地址：浙江省嘉兴市平湖市经济技术开发区新群路 1938 号